

vydává
OSVĚDČENÍ

č. **ZSTV-024-20**

na výrobek:

Dřevěné vstupní dveře s tepelnou izolací z PUR pěny typ Trend, částečně zasklené

žadatel:

VLTAVÍN – PORTAL, spol. s r.o.
Opavská 95/41, Skrochovice, 747 71 Brumovice
Česká republika
IČ: 25649728

výrobce:

VLTAVÍN – PORTAL, spol. s r.o.
Opavská 95/41, Skrochovice, 747 71 Brumovice
Česká republika
IČ: 25649728

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorku výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Součinitel prostupu tepla U_D	ČSN 73 0540-2 – požadovaná hodnota U_D : $U_D \leq U_{N,20} = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	1,3 W/(m²·K)

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. 490/10 vydaného dne 14.10.2010 AZL č. 1007.1 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky.

Datum vydání: 18. května 2020

Platnost do: 31. května 2023



STV

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV